

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 24/_____

С.А.АЙДАБОЛ
Место составления

30.03.2021 г.
Время 11:39

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 24 от 12.03.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку АБДИЛЬМАНОВ ЕРЖАН УМУРЗАКОВИЧ - старший инженер
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Айдабол отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Айдабол отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Айдабол, Ленина (УЛИЦА), 19А.

5. Срок проведения проверки 18.03.2021 - 30.03.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
нарушения выявлены.

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Айдабол отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В актовом зале, комнате для хранения лыж, электрические светильники эксплуатируются со снятыми плафонами, предусмотренные конструкцией светильника. Основание: п.п.4 п.6-4 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 09.10.2014 г. № 1077;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В актовом зале, комнате для хранения лыж используют на горючих основаниях монтаж токоведущих частей (розетки), распределительных устройств, аппаратов электроустановок. Основание:	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

п. 3 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 09.10.2014 г. № 1077;

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

директор магазина



Байқоңурова Б.Б.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

нет

директор магазина

Байқоңурова Б.Б.

Байқоңурова Б.Б.

Приложение на «__» листах

«30» 03 2021 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.